Łukasiewicz
Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

ODDZIAŁ CERAMIKI I BETONÓW W WARSZAWIE

02-676 Warszawa, ul. Postępu 9
tel.: 22 847 00 87
a.ducka@icimb.pl

03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4
tel. kom.: 601 370 583
m.piotrowicz@icimb.pl

LABORATORIUM BADAWCZE

www.icimb.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 149/1/P/LB/2020

PRZEDMIOT BADANIA: PŁYTKI CERAMICZNE

ZLECENIODAWCA: STARGRES Sp. z o.o.
UL. CERAMICZNA 5
26-200 KOŃSKIE

DATA OTRZYMANIA PRÓBEK: 06.11.2020 r.

DATA WYKONANIA BADANIA: 16.11.2020 r.-20.11.2020 r.

BADANIA WYKONAŁ: mgr inż. Marcin Pożarowszczyk
technik Jacek Kamiński

Egz. Nr 1

Ilość stron 3

Warszawa, dnia 23.11.2020 r.

1. Przedmiot badania.

– Próbki płytek ceramicznych szkliwionych prasowanych na sucho grupy BI_a następującego typu:
HALIFAX NATURAL 15,5 x 62 cm

– Producent: CERAMIKA KOŃSKIE Sp. z o.o.
UL. CERAMICZNA 5
26-200 KOŃSKIE

– Liczność próbki: 11 płytek
Oznaczenie próbki: WL/IV/P/129/2020
Próbki pobrane i dostarczone do Laboratorium Badawczego przez przedstawiciela Zleceniodawcy.

2. Zakres badań oraz miejsce ich wykonania.

– oznaczanie krytycznego kąta poślizgu.

Zakres badań ustalony przez Zleceniodawcę.
Badanie wykonano w Pracowni Badań Ceramiki Laboratorium Badawczego OCiB, ul. Kupiecka 4, 03–042 Warszawa.

3. Metody badań.

DIN 51130:2014–02	Badanie wykładzin podłogowych. Oznaczenie właściwości przeciwpoślizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie robocze o podwyższonym zagrożeniu poślizgowym. Metoda chodzenia – płaszczyzna nachylona.

4. Wyniki badań.

4.1. Oznaczanie krytycznego kąta poślizgu.
Wg normy DIN 51130:2014–02 Badanie wykładzin podłogowych. Oznaczanie właściwości przeciwpoślizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie robocze o podwyższonym zagrożeniu poślizgowym. Metoda chodzenia – płaszczyzna nachylona.

Liczność próbki: powierzchnia 0,5 m^2.

Krytyczny kąt poślizgu	
Skorygowany średni ogólny kąt akceptowalny α_{ges}	Klasa zdolności przeciwpoślizgowej
6,1	R 9

5. Oświadczenie.

5.1. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.
5.2. Sprawozdanie z badań może być powielane wyłącznie w całości, natomiast na fragmentaryczne powielanie wymagana jest zgoda laboratorium.

Osoba odpowiedzialna za sprawozdanie:

mgr inż. Marcin Pożarowszczyk

Osoba autoryzująca sprawozdanie:

mgr inż. Marcin Pożarowszczyk